

**Bilaga GB EL - Till utlåtande över garantibesiktning.**

Kv Markören, brf Kärleken, Halmstad

Adress: Kärleksstigen 24, Hus 10

Rubriker med siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06

**13-17, 23** Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden.

**Förklaring:**

**E** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.

**ES** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfällen eller besiktning.

**B** anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen. Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren.

**S** anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning.

**U** anger att särskild utredning skall göras av förhållandet.

**N** anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet.

**A** anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel.

**K** anger ett konstaterande.

**1.E** nummer före bokstavsbeteckningen anger ordningsnummer på anmärkningen.

**Anmärkningar enligt nedan:**


| Lö<br>p<br>nr | Anm<br>. | Not | Anmärkning                                                                                                                                     | Åtgärdat/<br>sign: |
|---------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1             | E        | Kök | Förbindningar till belysning under överskåp är monterade på ett sådant visa att dom ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll. |                    |

25

Sändlista för bilagan

Mail: [rolf@errwe.se](mailto:rolf@errwe.se)

Helsingborg 2021-04-15



Hans Wihlborg

Biträdande besiktningsman el

Helkonsult AB

Email [hans@helkonsult.se](mailto:hans@helkonsult.se)